



評 定 書 (工法等)

申込者 日鐵住金建材株式会社 代表取締役社長 中川 智章 様
千代田工営株式会社 代表取締役 吉田 耕之 様

件 名 小径鋼管杭の無溶接継手「つい太郎」

平成30年11月9日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に適合しているものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成36年2月7日までとします。

平成 31 年 2 月 8 日



記

1. 評定申込事項

本件は、「基礎ぐいの機械式継手評定方針（平成 29 年 12 月 15 日）」に係る評定の申込みがなされたものである。

2. 区分

変更

3. 評定をした構造方法等

別紙 1 のとおり

4. 評定の内容

(1) 方法

本評定は、基礎評定委員会（委員長：安達俊夫）において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。

(2) 審査内容

別紙 2 のとおり

5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の製品の製造並びに工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。

(別紙1)

本件は、「基礎ぐいの機械式継手評定方針（平成29年12月15日）」に係る、小径鋼管杭の無溶接継手「つい太郎」の下記9項目に関する一般評定である。

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1) 適用範囲 | 6) 継手の種類と寸法 |
| 2) 継手による杭体の許容圧縮軸方向力の低減率 | 7) 継手の使用材料 |
| 3) 継手による杭体の許容引張軸方向力の有効率 | 8) 継手製造と杭施工の体制 |
| 4) 継手の性能 | 9) 設計内容の確認体制と方法 |
| 5) 継手の構造 | |

なお、平成29年11月17日付けBCJ評定-FD0392-03にて評定を受けた内容に対する変更は以下のとおり

- ・引張試験による継手引張耐力の確認、並びに評定申込事項として「3) 継手による杭体の許容引張軸方向力の有効率」を追加